



Кмет
Николай Ангелов
9600 гр. Балчик
пл. "21-ви септември" №6

0579 72070
0579 74117
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОВЩИНА БАЛЧИК
Изходящ № 30-2468-141
Дата 12.03.2016

Относно: Постъпило заявление с вх.№30-2468-1/10.03.2016 г. във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”

Въпрос 1: В предоставената от Вас техническа спецификация, т.3 “Изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност” е записано:

5	Ремонт и подмяна на електрическата инсталацията в общите части на сградата	Да се запази съществуващото електrozахранване и да се изпълни нова сградна електрическа инсталация: -да се използва схема за свързване TN-S (с отделен защитен проводник – PE) в съответствие с действащите нормативни стандарти за изграждане на електрически инсталации; - в апартаментните табла с витлови предпазители се препоръчва съществуващата комутационна апаратура да се смени като витловите предпазители (предпазители със стопяма жичка) се заменят с автоматични, с цел гарантиране и удължаване живота на инсталацията. В таблата да се монтират дефектнотокови защиты, а вътрешните ел. инсталации към контактни излази и бойлери в апартаментите да се изпълни трипроводна. На местата където бойлера е монтиран в мокро помещение да се предвиди управлението му да се реши през бойлерно табло, изнесено извън мокрото помещение; - етажните ревизионни кутии да се оборудват с предпазен капак на местата, където липсва такъв с цел обезопасяване; - с цел повишаване на енергийната ефективност и по-нисък разход на ел. енергия за осветление, се препоръчва подмяна на лампите с нажежаема жичка (ЛЖН) с енергоспестяващи осветителни тела; - да се монтира на домофонна инсталация с ел.брава; - да се проектира и изгради мълниезащитна инсталация на сградата, осигуряваща безопасност и защита от вредни въздействия на мълнии.
---	--	---

Моля, Възложителя да уточни при изпълнение на поръчката, подлежи ли на подмяна ел.инсталацията в частните домове или само в общите части на сградата?

Отговор 1 : Подлежи на подмяна ел.инсталацията само в общите части на сградата.



Въпрос 2 : В документацията за участие е посочено: т.3 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

3.1. Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, строително-монтажни работи и/или инженеринг, с предмет и обхват еднакъв или сходен с предмета и обхвата на настоящата обществена поръчка на минимум 1 строителен обект.

Под обхват еднакъв с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на СМР и/или инженеринг с идентичен предмет на предмета на настоящата процедура и обхват, съответстващ напълно на обхвата на предвидените в техническата спецификация видове дейности.

Под обхват сходен с предмета на поръчката следва се разбира извършване на строително-монтажни работи и/или инженеринг, свързани с въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, състоящи се минимум от следните дейности, в своята съвкупност:

- подмяна на дограма
- топлоизолация и хидроизолация на покрив
- фасадна топлоизолация
- ремонт на ел. инсталация

Ще приеме ли Възложителя за обхват сходен с предмета на поръчката изграждане на нова сграда, в която са изпълнени дейности като: доставка и монтаж на дограма, хидро и топло изолация на покрив, фасадна топлоизолация и изграждане на ел.инсталация, т.е изграждане на нова сграда, а не ремонт на съществуваща сграда?

Отговор 2 : Да, обхватата се приема за сходен с предмета на поръчката.

С уважение,
* Кмет
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на община Балчик

