

# ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет  
Николай Ангелов  
☎ 9600 гр. Балчик  
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070  
☎ 0579 74117  
mayor@balchik.bg  
www.balchik.bg

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОБЩИНА БАЛЧИК  
Изходящ № 63-3004-1#1  
Дата 08.10.2012г.

## РАЗЯСНЕНИЕ №1

към документация за участие в в обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

**Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на изложбена зала за изпълнение на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ ("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D") по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065“**

**Въпрос 1:** Моля уточнете позиция № 7 от спецификацията Климатизи-големината на климатика трябва да е 18 000 BTU или 9 000 BTU, Възложителя е посочил климатик 18 000 BTU, но описаните параметри, консумация, габаритни размери и максимална цена отговарят на 9 000 BTU?

**Отговор 1:** В спецификацията на климатика е допусната техническа грешка, моля да се има в предвид Климатик 12 000 BTU, тип инверторен; енергиен клас А, консумация на енергия при охлаждане: 0.296 - 1.330 KW; консумация на енергия при отопление: 0.296 - 1.711 KW; Вътрешен размер на тялото: 800 \* 280 \* 190 мм; Външен размер на тялото: 702 \* 258 \* 551 мм; Гаранция: 5 години, както е посочено в приложение Annex C, към настоящата публична покана.

**Въпрос 2:** Моля уточнете позиция № 8 Хладилник с фризер, Възложителя е посочил общ капацитет 285 л. на хладилника с фризер, но посочените габаритни размери 60\*65\*150 см са за хладилник с по-малък обем, Моля уточнете Хладилник с фризер трябва да е с общ капацитет 285 л. или с размери 60\*65\*150 см?

**Отговор 2:** В спецификацията на климатика е допусната техническа грешка, моля да се има в предвид Хладилник с фризер Енергиен клас А++, Общ капацитет 285 л., годишна консумация на енергия 246 kWh; размери 60\*200\*66 см; ниво на шум 39 dB, както е посочено в приложение Annex C, към настоящата публична покана.

Моля кандидатите да имат в предвид, че посочените технически изисквания към оборудването по всички обособени позиции са минимални.

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик/



Митко Петров зам. кмет  
Заповед за заместване:  
№647/03.06.2012г.

